

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«01» октября 2021 г.
учётный № проверки 61210061000201164631



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Ремонтненскому району**

Почтовый адрес: ул. Советская, 78, с. Ремонтное, 347480, Телефон: (863-79) 31-5-71
E-mail: 72gpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 45-72/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Первомайский детский сад «Солнышко»,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Дознавателем ОНД и ПР по Ремонтненскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Кононенко Евгением Ивановичем, в период времени с «07» октября 2021 г. по «07» октября 2021 г., проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Первомайский детский сад «Солнышко», по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с.Ремонтное, ул. Октябрьская, 94,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Первомайский детский сад «Солнышко» Стасенко Натальей Николаевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности	п. 54 Правил противопожарного режима в	07.09.2022	

<p>отсутствует Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, кроме того на объекте защиты (Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Первомайский детский сад «Солнышко») в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности при эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации на объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке</p>	<p>Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)</p>		
<p>2. огнетушители размещенные в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Первомайский детский сад «Солнышко» расположены на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя</p>	<p>п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)</p>	<p>07.12.2021</p>	
<p>3. на электросветильниках расположенных в подсобных помещениях здания отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников</p>	<p>п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)</p>	<p>07.12.2021</p>	
<p>4. не во всех кабинетах здания обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы</p>	<p>п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)</p>	<p>07.12.2021</p>	
<p>5. дверь чердачного помещения не заперта на замок, на двери отсутствует информация о месте хранения ключа,</p>	<p>п. 18 Правил противопожарного режима в</p>	<p>07.12.2021</p>	

		Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)		
6.	руководителем бюджетного образовательного Первомайский детский сад «Солнышко» не обозначение направления движения к источникам водоснабжения световыми, подсоединенными электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Муниципального дошкольного образовательного учреждения Первомайский детский сад «Солнышко» не обеспечено указателями со светоотражающей поверхностью либо указателями, к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	07.12.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в 1,4 квартале 2022 года

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Дознаватель ОНД и ПР по Ремонтненскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

капитан внутренней службы Кононенко Е.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» октября 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись, печать)

«07» октября 2021 г.

Заведующая Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
Первомайский детский сад
«Солнышко»

Стасенко Наталья Николаевна

(должность, ФИО)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575948

Владелец Стасенко Наталья Николаевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023