

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА  
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  
 «СОЛНЫШКО»  
 347483, с. Первомайское, Ремонтненский район  
 Ростовская область, ул. Октябрьская, 94 тел. 8 (86379)34271  
 ИНН 6129005045 КПП 612901001 ОГРН 1026101536097  
 «19» Июль 2022 г.  
 № 88

Начальнику ОНД и  
 ПР  
 по Ремонтненскому району  
 ГУ МЧС России по Ростовской области  
 майору внутренней службы  
 Омельченко Д.Н.  
 Заведующего МБДОУ Первомайский д/с «Солнышко»  
 Стасенко Н.Н.

План-график по устранению нарушений требований пожарной безопасности МБДОУ Первомайский д/с «Солнышко»

| № | Реквизиты предписания Госпожнадзора | Перечень нарушений, указанных в предписании Госпожнадзора  | Срок устранения нарушений | Мероприятий по устранению нарушений            | Планируемый срок устранения нарушений | Отметка о выполнении |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | № 45-72/1/1                         | Административное здание<br>На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности отсутствует Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, кроме того на объекте защиты (Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Первомайский детский сад «Солнышко») в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности при эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации сверх срока | 07.09.2022                | Работы будут выполнены по мере финансирования. | Июнь-июль 2022                        |                      |

|   |   |            |   |               |           |  |
|---|---|------------|---|---------------|-----------|--|
|   |   |            |   |               |           |  |
| 2 | изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации на объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.  | 07.12.2021 | Обеспечить размещение огнетушителей на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя     | Ноябрь 2021г. | устранено |  |
| 3 | Огнетушители, размещенные в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Первомайский детский сад «Солнышко» расположены на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. На электросветильниках, расположенных в подсобных помещениях здания отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников. | 07.12.2021 | Приобрести колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников                        | Ноябрь 2021г. | устранено |  |
| 4 | Не во всех кабинетах здания обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы   | 07.12.2021 | Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационный выходы | Ноябрь 2021г. | устранено |  |

|   |   |            |   |               |           |  |
|---|---|------------|---|---------------|-----------|--|
| 5 | Дверь чердачного помещения не заперта на замок на двери | 07.12.2021 | Обеспечить закрытие двери на замок, назначить | Ноябрь 2021г. | устранено |  |
|---|---|------------|---|---------------|-----------|--|



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575948

Владелец Стасенко Наталья Николаевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023